



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5146AR0619**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018
<b>Modell</b> <i>model</i>	LOCTITE® 638
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01041-KP01- vom 15.07.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 11/294/5146/5 vom 13.01.2012 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)

**Ablaufdatum / AZ** 31.08.2026 / 21-0510-GNV  
*date of expiry / file no.*

28.10.2021 K6 A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
LOCTITE® 638	Klasse: H	für Nennweiten >DN 10 bis DN 50

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für die Anwendung bei groben Gewinden  
Nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018



**CERT**

## DIN-DVGW type examination certificate

### DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NG-5146AR0619**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for screwed joint of gas appliances and gas plants, hardening (5146)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Anaerobic sealing material for metallic threaded joints in gas appliances, gas equipments and water heating equipments, not allowed in the gas installation according to DVGW-TRGI 2018
<b>Model</b> <i>Modell</i>	LOCTITE® 638
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 21-01041-KP01- from 15.07.2021 (EBI) type testing: 11/294/5146/5 from 13.01.2012 (EBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)

**Date of Expiry / File No.** 31.08.2026 / 21-0510-GNV  
*Ablaufdatum / Aktenzeichen*

28.10.2021 K6 A-1/2

Date, issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com



Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
LOCTITE® 638	class: H	for diameters >DN 10 up to DN 50

**Hints of Utilization / Remarks*****Verwendungshinweise / Bemerkungen***

suitable for: metallic threaded joints for use on rough threads  
not allowed: in gas installations according to DVGW-TRGI 2018