



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146AR0618

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
Vertreiber <i>distributor</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtmittel für Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018
Modell <i>model</i>	LOCTITE® 5331
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01152-KP01- vom 26.07.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 11/294/5146/7 vom 13.01.2012 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)

Ablaufdatum / AZ 31.08.2026 / 21-0510-GNV
date of expiry / file no.

25.10.2021 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
LOCTITE® 5331	Klasse: H	für Nennweiten >DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für die Anwendung bei groben Gewinden
Nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018

DVGW



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5146AR0618

Registration Number
Registriernummer

Field of Application
Anwendungsbereich

products of gas supply
Produkte der Gasversorgung

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf

Distributor
Vertreiber

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf

Product Category
Produktart

greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for
screwed joint of gas appliances and gas plants, hardening (5146)

Product Description
Produktbezeichnung

Anaerobic sealing material for metallic threaded joints in gas appliances,
gas equipments and water heating equipments, not allowed in the gas
installation according to DVGW-TRGI 2018

Model
Modell

LOCTITE® 5331

Test Reports
Prüfberichte

laboratory control test: 21-01152-KP01- from 26.07.2021 (EBI)
type testing: 11/294/5146/7 from 13.01.2012 (EBI)

Test Basis
Prüfgrundlagen

DIN EN 751-1 (01.05.1997)

Date of Expiry / File No. 31.08.2026 / 21-0510-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

25.10.2021 K6 A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wilmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
LOCTITE® 5331	class: H	for diameters >DN 10 up to DN 50

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

suitable for: metallic threaded joints for use on rough threads
not allowed: in gas installations according to DVGW-TRGI 2018