



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5142BP5596

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Vertreiber <i>distributor</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für Gasinstallationen und Heißwasser, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Nichtaushärtendes Dichtmittel in Form einer imprägnierten Schnur für Gewindeverbindungen für die Gasinstallation
Modell <i>model</i>	LOCTITE® 55
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 19-00166-KP04- vom 23.09.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

26.11.2029 / 24-0361-GNV

18.10.2024 Koh A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
LOCTITE® 55	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Temperaturbereich/Druckbereich (Gas): -20...+70 °C / <= 5 bar
Temperaturbereich/Druckbereich (Heißwasser): bis +130 °C / <= 7 bar

Die Zertifizierungsbewertung wurde zusätzlich auf Grundlage der Ergänzungsprüfberichte 21-01068-AB01 vom 28.09.2021, 21-01243-AB01 vom 10.12.2021, 21-01244-AB01 vom 10.12.2021, 21-01272-AB01 vom 15.12.2021, 21-01353-AB01 vom 30.06.2022, 22-00417-AB01 vom 8.11.2022 und 22-00423-AB01 vom 8.11.2022 vorgenommen.

DVGW